	Pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas	Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas
Siltumslodze apkurei	136 kW	80 kW

Esošo iekārtu saraksts

Iekārtas nosaukums	Iekārtas parametri, marka, modelis
Ultraskaņas plūsmas mērītājs	Dn40, q_{nom}= 10 m^3/st
Spiediena krituma regulators	Dn20, kvs= 8 m^3/st
Apkures divceļu regulēšanas vārsts	RB15, Dn15, kvs= 4 m^3/st
Apkures siltummainis	XB30-1-50
Apkures cirkulācijas sūknis	Wilo TOP S 30/10

Ēkas esošs siltummezgls atbilst SIA “Daugavpils siltumtīkli” tehniskiem noteikumiem. Nomaiņa nav nepieciešama.