

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

(aizpilda trijos eksemplāros, ja dokuments tiek iesniegts papīra formā)

Ieceres ierosinātājs (pilnvarotā persona)

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums”**(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās
personas nosaukums)**Reģ.Nr.41503002485**(fiziskās personas kods vai juridiskās personas
reģistrācijas numurs)**Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,
t.65407274**

(adrese, tālruņa numurs)

1. Objekts **Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte
dzīvojamai mājai Ģimnāzijas ielā 22, Daugavpilī**2. Būves vai telpu grupas kadastra apzīmējums **Zemes kad. Nr.0500-001-5210**3. Adrese **Ģimnāzijas ielā 22, DAUGAVPILĪ, LV-5400**

(iela, pagasts, pasta indekss, stāvs)

4. Objekta īpašnieks

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

adrese, tālruņa numurs vai

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Reģ.Nr.41503002485**

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, t.65407274

adrese, tālruņa numurs)

5. Īpašuma tiesības apliecinājoši dokumenti **Nostiprinājuma uzraksts**

I. Ieceres dokumentācija

6. Paredzēto darbu veids – fasādes apdares renovācijas/fasādes siltināšana/jumta siltināšana/ jumta seguma remonts/logu nomaiņa(vajadzīgo pasvītrot)

7. Atbildīgais projektētājs

A/S „Komunālprojekts” Daugavpils nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītāja Irina Kuzmina

(vārds, uzvārds)

Sert.Nr. 70-0217, derīgs līdz 28.12.2015.g.

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

8. Arhitekts*

(vārds, uzvārds)

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

9. Būvzinženieris*

Juris Buklovskis,

(vārds, uzvārds)

Sert.Nr. 20-3588, derīgs līdz 11.08.2015.g.

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)


10. Projektētāja apliecinājums.

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas (inženiertīklu stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Atbildīgais projektētājs



(paraksts)

2012.23.10

(datums)

Arhitekts*

(paraksts)

(datums)

Būvinženieris*

(paraksts)

23. 10. 2012.

(datums)

Piezīme.

* Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.¹ nodaļas 40.⁶ punktu papildus pieaicinātie būvniecības speciālisti.

Pielikumā:**Paskaidrojuma raksts uz 4 lapām.****Dokumentu saraksts un lapu skaits:**

1. Darba uzdevums (1 lpp).
2. Tehniskās apsekošanas akts(2lpp).
3. Zemesrobežu plāns (1 lpp).
4. Nostiprinājuma uzraksts (1 lpp).
5. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols (4 lpp.)
6. Pase ēkas fasādes krāsu risinājumam(3 lpp).
7. Būvkomersanta apliecība Nr.2687-R (1 lpp).
8. Rīkojums Nr.16-p (1 lpp).
8. Fotoattēli (8 lpp).

Kopējais lapu skaits – 23 lapas.

Grafisko lapu saraksts un lapu skaits. Rasējumi:

11. Ieceres ierosinātāja apliecinājums.

BK-1,BK-2,BK-3,BK-4,BK-5,BK-6,BK-7,BK-8**Kopējais rasējumu skaits – 8 lapas**

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Aņņemos īstenot vienkāršotas renovācijas/rekonstrukcijas (vajadzīgo pasvītrot) ieceri atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Ieceres ierosinātājs

SIA "Deugavpils Dzīvokļu un
omunālās saimniecības uzņēmums"

direktore V.Dedele

(paraksts un tā atšifrējums)

(datums)

12. Būvvaldes lēmums.

(aizpilda tikai būvvaldes eksemplārā)

Atļaut jumta seguma remontu

13. Nosūtīts pamatots būvvaldes atteikums.

Vēstule Nr. _____

(datums)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____



(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

II. Būvdarbi

14. Pasūtītāja iesniedtie dokumenti, uzsākot būvdarbus

Uzsākot būvdarbus, saskaņā ar ieceres dokumentāciju iesniedzu (vajadzīgo atzīmēt):

14.1. apdrošinātāja iezsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

14.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība, līguma kopiju par būvuzraudzību;

14.3. būvuzrauga saistību rakstu;

14.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

14.5. _____

Būvuzņēmējs/būvētājs _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

adrese, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

adrese, tālruņa numurs)

Ieceres ierosinātājs _____

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

15. Būvvaldes amatpersonas atzīme par dokumentu saņemšanu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

III. Būvdarbu pabeigšana

16. Pasūtītāja informācija par būvdarbu pabeigšanu.

Iesniedzu būvvaldē segto darbu pieņemšanas akta un parakstīto darbu izpildes aktu kopijas:

Ieceres ierosinātājs _____

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

17. Būvdarbu pārbaude

Apsekota būve dabā un konstatēts, ka būvdarbi veikti ieceres dokumentācijā norādītajā apjomā atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats, paraksts un tā
atšifrējums)

(datums)

Piezīmes:

1. * Pasūtītājs katru apliecinājuma kartes daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju, uzsākot būvdarbus un tos pabeidzot. Atkarībā no ieceres būvvaldē var vienkāršot apliecinājuma kartes veidlapu.
2. **Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 3.2. apakšnodaļas 40. punktu papildus pieaicinātie būvniecības speciālisti.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Doto dzīvojamas mājas Ģimnāzijas ielā 22 jumta un bēniņu pārseguma siltinātāja nomaiņas projektu izstrādāja A/S „Komunālprojekts” 2012.gada oktobrā pēc SIA „DDZKSU” pasūtījuma. Saskaņā ar uzdevumu dotajā pasūtījumā ir izpildīti sekojoši darbi:

- jumta konstrukciju, jumta seguma un dzegu tehniskā apsekošana,
- projekta risinājumi jumta seguma nomaiņai, jumta konstrukciju un ūdens noteku renovācijai,
- bēniņu pārseguma siltināšanas projekta risinājumi.

Ēkas fasāžu renovācija dotajā pasūtījumā nav paredzēta.

1. Jumta segums

Esošais jumta segums izpildīts no jumtu šifera. Daudzās jumta seguma vietās ieloku savienojumos un jumta dzegas daļā ir caurteces. Pēc dotā projekta esošais jumta segums tiek demontēti. Paredzēta jauna latojuma un jumta seguma ierīkošana.

Jumta segums ieprojektēts no krāsota tērauda RUUKKI Classic SR35-475, no RUUKKI gludām loksnēm ar divkāršiem ielokiem. Pieņemto jumta segumu raksturlielumi doti rasējumos BK.

Bēniņu telpas normālas ventilācijas nodrošināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:

- vēdcaurumi jumta kores un dzegas daļā,
- jumta logu uzstādīšana.

2. Spāru sistēma

Esošā koka spāru sistēma ir laba stāvoklī. Apsekošanas gaitā tika konstatētas tikai dažas spāru sistēmas konstrukciju puves bojātas vietas. Šos konstrukciju elementus dotajā projektā ir paredzēts nomainīt.

3. Bēniņu pārsegums

Pēc apsekošanas rezultātiem esošais bēniņu pārseguma siltinātājs ir blīvēti katlu izdedži. Vajadzīga veikt efektīvāku siltinātāju papildslāni likšanu.

Par siltinātāju pieņemta BERAMA vate 200 mm biezumā (PAROC BLT-9 vai analogs).

Aprēķina veicam ar divam posmiem:

- a) virs dzīvojamu telpu;
- b) virs kāpņu telpu.

a. Pārsegums virs dzīvojamu telpu:

Par siltinātāju pieņemta BERAMA vate 200 mm biezumā (PAROC BLT-9 vai analogs).

Deklarēta $\Delta\lambda_{c1}=0.042 \text{ W/m}\cdot\text{k}$, labojuma k-ts $\Delta\lambda_w=0.002 \text{ W/m}\cdot\text{k}$ (LBN 002-01, 2.tab.)

Aprēķina siltumvadītspēja $\lambda_d=0.042+0.002=0.044 \text{ W/m}\cdot\text{k}$.

$URN = 0.2 \times k$ (normatīva vērtība)

$K = 19 / (Q_i - Q_l)$,

Q_i – iekštelpu aprēķina temperatūra $+180\text{C}$

Q_l – āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonā -1.30C (LBN 003-01)

$K = 19 / (18 + 1.3) = 0.984$,

$URN = 0.2 \cdot 0.984 = 0.197 \text{ W/m}^2\text{k}$ (LBN 002-01, 1.tab.)

Tehniskā pretestība:

$RT = R_{S1} + R_1 + R_2 + R_3 + R_{SE}$

$R_{S1} = 0.1 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ – iekšējās virsmas termiskā pretestība

$R_{SE} = 0.04 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ – ārējās virsmas termiskā pretestība

R_1, R_2, R_3 – griestu apmetuma, koka vairogu un siltumizolācija tehniskās pretestības

$$R_T = 0.1 + 0.02/0.9 + 0.07/0.06 + 0.2/0.044 + 0.04 = 5.88 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

$$U = 1/R_T = 1/5.88 = 0.170 < U_{RN} = 0.197 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}, \text{ galīgi tiek pieņemta}$$

BERAMA vate 200 mm biezumā (PAROC BLT-9 vai analogs).

Pieņemtais risinājums atbilst LBN 002-01 normatīvu prasībām.

b. Parsegums virs kāpņu telpu:

Par siltinātāju pieņemta PAROC UNS 37 vate 200 mm biezumā (PAROC UNS 37 vai analogs).

Deklarēta $\Delta\lambda_{c1} = 0.042 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{k}$, labojuma k-ts $\Delta\lambda_w = 0.002 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{k}$ (LBN 002-01, 2.tab.)

$$\text{Aprēķina siltumvadītspēja } \lambda_d = 0.042 + 0.002 = 0.044 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{k}.$$

$$U_{RN} = 0.2 \times k \text{ (normatīva vērtība)}$$

$$K = 19 / (Q_i - Q_o),$$

Q_i – iekštelpu aprēķina temperatūra $+16^\circ\text{C}$

Q_o – āra gaisa videjā temperatūra apkures sezonā -1.3°C (LBN 003-01)

$$K = 19 / (16 + 1.3) = 1.099,$$

$$U_{RN} = 0.2 \cdot 1.099 = 0.220 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{k} \text{ (LBN 002-01, 1.tab.)}$$

Tehniskā pretestība:

$$R_T = R_{S1} + R_1 + R_2 + R_{SE}$$

$R_{S1} = 0.1 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ – iekšējās virsmas termiskā pretestība

$R_{SE} = 0.04 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ – ārējās virsmas termiskā pretestība

R_1, R_2 – dzelsbetona pārseguma un siltumizolācijas termiskās pretestības

$$R_T = 0.1 + 0.22/2.0 + 0.20/0.037 + 0.04 = 5.66 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

$U = 1/R_T = 1/5.66 = 0.177 < U_{RN} = 0.220 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$, galīgi tiek pieņemta PAROC UNS 37 vate 200 mm biezumā (PAROC UNS 37 vai analogs).

Pieņemtais risinājums atbilst LBN 002-01 normatīvu prasībām

4. Apkures cauruļu siltumizolācija mājas bēniņos ir bojāta, kas rada papildus gaisa apsildi bēniņu telpā. Nepieciešams veikt apkures cauruļu siltumizolāciju (pēc atsevišķa projekta).
5. Atjaunot ķieģeļu cauruļu uzgalvjus virs jumta un izpildīt cauruļu apmetumu. Virs jumta ventilācijas kārbas tiek krāsotas ar fasādes krāsām atbilstoši pases ēkas fasādes krāsu risinājumam.
6. Tualešu kanalizācijas ventilācijas izvadus izpildīt virs jumtu.

Būvprojekta vadītājs



**Tehniskais uzdevums projektēšanai (Ēkas fasādes vienkāršotās
renovācijas apliecinājuma karte)**

1. Projekta arhitektūras un celtniecības daļu drīkst izstrādāt tikai sertificēts inženieris, arhitekts vai licenzēta projektēšanas organizācija.
2. Projektu izstrādāt ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības, ugunsdrošības normas un citus saistošus noteikumus, kā arī pilsētas apbūves noteikumus.
3. Projektu izstrādāt ievērojot Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta prasības tai skaitā "krāsu pasi".
4. Izstrādājot projektu jumta kapitālam remontam vai nomaiņai, paredzēt pietiekošu ventilāciju bēniņiem.
5. Izstrādājot projektu obligāti veikt apsekošanu kopā ar SIA „DDzKSU” ēku inženieri, projektā paredzēt jumta seguma nomaiņu un ja nepieciešams koka konstrukciju stiprināšanu vai nomaiņu.
6. Izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, ja tiks paredzēta jumta logu izbūve- jumta loga konstruktīvo risinājumus un mezglus un citus jumta rekonstrukcijas nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu kvalitatīvu jumta tālāku ekspluatāciju) un veikt bēniņu pārseguma siltināšanas siltumtehniko aprēķinu un sniegt mezglus siltināšanas darbu veikšanai (paredzēt laipas līdz apkures caurulēm un jumta logiem). Siltumizolācijas biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšana nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, lai nebūtu asas temperatūras izmaiņas, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.
7. Saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un ar SIA "DDzKSU" projekta dokumentāciju.

Ar cieņu

SIA „DDzKSU”

DZĪVOJAMĀS MĀJAS ĢIMNĀZIJAS IELĀ 22
JUMTA NESOŠO PAMATKONSTRUKCIJU, JUMTA SEGUMA UN BĒNIŅU
PĀRSEGUMA SILTINĀTĀJA
TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

1. Visparīgā daļa

Saskaņā ar SIA „DDzKSU” pieteikumu un programmu izdevumu A/S „Komunālprojekts” pārstāvji SIA „DDzKSU” darbinieku klātbūtnē izpildīja jumta nesošo pamatkonstrukciju, jumta seguma un bēniņu pārseguma siltinātāja tehniskā stāvokļa apsekošanu.

Apsekošanas mērķis ir jumta nesošo konstrukciju renovācijas projekta izpildīšana, jumta seguma un bēniņu pārseguma siltinātāja nomaiņa.

2. Apsekošanas rezultāti

Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais:

- ēka ir taisnstūra formā izvietota Ģimnāzijas un Imantas ielu krustojumā
- jumts – 3-slīpes. Uz jumta uzstādīti 2 jumta lūkas. Daļa no tām ir slēgtas. Pie atvērtām lūkām ir novērojama koka konstrukciju puve.
- Spāru sistēma sastāv no mūrlatas, statņiem, kas balstās uz guļbaļķiem, garensiju un pašu spāri. Izpildīta no brusām un dēļiem. Spāres no dēļiem 2(50x230h). Ir labā stāvoklī.
- jumta segums – šifera taisnos posmos un no gluda skārda pie dzegas. Vietām novērojamas spraugas un caurteces (spriežot pēc pēdām uz koka konstrukcijām).
- Jumta segums ir pilnīgi jānomaina. Jumta segumam ir liels daudzums defektu, plaisas (skat.foto nr.nr.3,4,5,6,7).
- siltinātājs – noblīvētu izdedžu uzbērums. Izpildīts neviemērīgu slāņu (140 mm).
- Veikt efektīvāku siltinātāju papildslāni likšanu.
- Apkures cauruļu siltumizolācija mājas bēniņos ir bojāta, kas rada papildus gaisa apsildi bēniņu telpā. Nepieciešams veikt apkures cauruļu siltumizolāciju (pēc atsevišķa projekta).
- Atjaunot kieģeļu cauruļu uzgalvjus virs jumta un izpildīt cauruļu apmetumu.
- Tualešu kanalizācijas ventilācijas izvadus izpildīt virs jumtu.

3.Secinājumi un rekomendācijas

Pēc tehniskās apsekošanas datiem nepieciešams izpildīt sekojošus jumta renovācijas darbus:

- Jumta seguma pilna nomaiņa.
- Atjaunot ķieģeļu cauruļu uzgalvjus virs jumta un izpildīt cauruļu apmetumu.
- Virs jumta ventilācijas kārbas tiek krāsotas ar fasādes krāsām atbilstoši pases ēkas fasādes krāsu risinājumam.
- Tualešu kanalizācijas ventilācijas izvadus izpildīt virs jumtu.

Apsekošanu izpildīja:

AS „Komunālprojekts” būvinženieris



J.Buklovskis

sert.nr.20-5045

būvtehniķe:



N.Popkova

SIA „DDzKSU” inženieris:



LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS PILSĒTĀ

Ģimnāzijas ielā Nr.22

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.0500-001-5210

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2000.gada 23.novembra pasūtījumam Nr.861

Robežu plāns sastādīts mērogā M 1:500 pēc 2000.gada uzmērīšanas materiāliem

Zemes kopplatība ir 639 kv.m.

Zemes īpašums reģistrēts LR Latgales apgabaltiesas Daugavpils zemesgrāmatu
nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā

2000.gada

Nodalījuma (folijas) Nr.

58121

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis:

Ludmila Guseva



VALSTS ZEMES DIENESTS

Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāle

Nodaļas
vadītājas
vietniece

L. Kirčenko

L.Kirčenko

15.01.2011

Nostiprinājuma uzraksts

Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis Ludmila Guseva 2001.gada 15.maijā nolēma:

Nekustamam īpašumam

Daugavpils pilsēta, Ģimnāzijas iela 22

Apzīmējums kadastrā: 0500- 001- 5210

Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodaļumā Nr. 5812 ierakstīt sekojošus pantus:

I.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Platība, lielums	
1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 0500- 001- 5210.	639 kvm	
2.	Uz zemes gabala atrodas viena trīsstāvu dzīvojamā māja ar 11 dzīvokļiem, pagrabu un neapdzīvojamām telpām	1019.9 kvm	
II.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.	Īpašnieks: DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000077325.	1	
2.	Īpašuma tiesības nostiprinātas uz piekrītošo zemi ar kadastrālo vērtību Ls.4254,-.		
3.	Īpašuma tiesības nostiprinātas uz ēku kopvērtībā Ls.23122,-.		
4.	Pamats: Daugavpils pilsētas domes 2001. gada 22. februāra lēmums Nr.211, 2001. gada 10. maija uzziņa par nekustamo īpašumu Nr.02.01-08/974 un zvērināta revidenta apliecināta 2000. gada 1. decembra Daugavpils pilsētas domes izziņa Nr.2-13/2330.		
III.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Lietu tiesības, kas apgrūrina nekustamu īpašumu	Platība, lielums	
1.	Atzīme - servitūta ceļš.	54 kvm	

Žurnāla Nr. 4558

Lēmuma datums: 15.05.2001

Kancelejas nodeva Ls 19.17 samaksāta

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis



Handwritten signature

Ludmila Guseva

Dzīvojamās mājas Nr. Ģimenrīzijs 22 ielā Daugavpilī
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces

PROTOKOLS

Daugavpilī

2011. gada "13." 09

Šajā dzīvojamajā mājā pašlaik ir 10 dzīvokļi,
no tiem: 9 privatizētie un 1 neprivatizētie.

I. Miķailovs
I. Mamajai
A. Novičenko
atļiegi zīmē

2011. g. 15. 09

Sapulcē piedalās: dzīvokļu īpašnieki un īrnieki.

Sapulcē uzaicināti:

Sapulces vadītājs: SIA „DDZKSU” I. NĀJ tās būvniecības I. Kļūva

Sapulces protokolists: SIA „DDZKSU” I. NĀJ tās būvniecības A. Spjerna

DARBA KĀRTĪBA:

1. Veikt jumta kapitālremontu, bēniņu pārseguma un siltumapgādes cauruļu siltināšanas darbu kompleksā, paskaidro par iespējamām sekām, ka ja tiks veikts tikai jumta remonts nesiltinot bēniņu pārsegumu un siltumapgādes caurules var notikt dzīvokļu appludināšana, ķieģeļu karnīžu un sienu bojājums un tiks patērēti lieki naudas līdzekļi ledus novākšanai no ūdensnotekām un jumta, kad notiks sniega kušana un jumta un ūdensnoteku apledojuums pārmērīgu siltuma zudumu rezultātā.

1.

Sapulces vadītājs piedāvā:

Veikt jumta kapitālremontu, bēniņu pārseguma un siltumapgādes cauruļu siltināšanas darbu kompleksā, paskaidro par iespējamām sekām, ka ja tiks veikts tikai jumta remonts nesiltinot bēniņu pārsegumu un siltumapgādes caurules var notikt dzīvokļu appludināšana, ķieģeļu karnīžu un sienu bojājums un tiks patērēti lieki naudas līdzekļi ledus novākšanai no ūdensnotekām un jumta, kad notiks sniega kušana un jumta un ūdensnoteku apledojuums pārmērīgu siltuma zudumu rezultātā.

SIA „DDZKSU” paziņo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ka sakarā ar to, ka dzīvokļu īpašnieki apzināti atteicas veikt kompleksus remontdarbus, t.i., jumta seguma kapitālremontu, pārsegumu un siltumapgādes cauruļu siltināšanu, SIA „DDZKSU” noņem no sevis jeb kādu atbildību par dzīvokļu appludināšanu. Visus zaudējumus, kas radīsies appludināšanas rezultātā būs jāsedz dzīvokļu īpašniekiem no saviem līdzekļiem.

A/S „KOMUNĀLPROJEKTS”
Daugavpils nodaļas
vadītāja p.i.

KOPIJA PAREIZA

U. L. P.
Daugavpils 15.10.2010.

Sapulces vadītājs piedāvā dzīvokļu īpašniekiem balsot.

Balsošanas rezultāti: "par" - 6, "pret" - —, "atturas" - 1.

(balsošanas rezultāti ir atspoguļoti pielikumā)

Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts.
(ir vai nav)

Tāda veidā dzīvokļu īpašnieki balsojot NOLĒMA:

Veikt jumta kapitālzemontu, bērnu pārseguma
un siltumapgādes cauruļu siltināšanas darbu
kompleksā.

Kopsapulces protokols tika sastādīts 1 eksemplāros uz 2 lapām
un ar 1 pielikumu.

Kopsapulces vadītājs

[Paraksts]
(paraksts)

[V. Uzvārds]
(V. Uzvārds)

Kopsapulces protokolists

[Paraksts]
(paraksts)

[V. Uzvārds]
(V. Uzvārds)

KOPIJA PAREIZA

M. L. P.
Daugavpils 25.10.2012

A/S "KOMUNĀL PROJEKTS"
Daugavpils nodaļas
vadītāja p.i.

2011. g. 13. 09.

protokola pielikums Nr. 1

Dzīvojamās mājas Gimnāzijas iela 22

KOPIJA

dzīvokļu īpašnieku sapulces reģistrācijas un balsošanas lapa*

īpašnieks	(reģistrēts)	jautājums Nr. 1 <i>Jautā par kapitāla montāžu, kas nepieciešama dzīvokļa siltināšanai un darbu veikšanai.</i>		jautājums Nr. 2	
		(balsoja)	(balsoja)	par	pret
Isajevs Elbruss	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 1	<i>El</i>	<i>El</i>		<i>El</i>	
Glušova Kristīna					
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 2					
Jurkeviča Janīna					
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 3					
<i>Valentīna</i> Medvedeva Jekaterina (nedz.)	<i>Medvedeva</i>	<i>V. Medvedeva</i>	<i>V. Medvedeva</i>	<i>V. Medvedeva</i>	
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 4					
Karpova Zinaida	<i>Karpova</i>	<i>Karpova</i>		<i>Karpova</i>	
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 5					
Jefimovs Vladimirs	<i>Eb</i>	<i>Eb</i>		<i>Eb</i>	
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 6					
Miluse Svetlana	<i>Miluse</i>				
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 8					

KOPIJA PAREIZA

Daugavpils, 25.10.2012.

A/S "KOMUNĀLPROJEKTS"
Daugavpils nodaļas
vadītāja p.i.

Ingrida Frolova

	(registrēts)	jautājums Nr. <u>1</u> <i>Konkretā kapitālmērķa izvēle pēc 2012. gada 1. jūlija nosaukuma izmaiņām pilsētā</i>	jautājums Nr. <u> </u>
		(balsoja) par pret	(balsoja) par pret
Īpašnieks	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)
Cerniha Alevtina īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 9	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Grīboskis Vladislavs īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 11	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Čunčulis Leonīds īpašuma esošā dzīvokļa Nr. 12			<i>[Signature]</i>
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. <u> </u>			
īpašuma esošā dzīvokļa Nr. <u> </u>			
Noformēja	<i>[Signature]</i> (v. uzvārds)	<i>[Signature]</i> (paraksts)	

KOPIJA

* - īpašnieku saraksts ir sastādīts pēc SIA "DDzKSU" rīcībā esošās informācijas, pamatojoties uz īpašnieku noslēgtajiem līgumiem un īpašnieku sniegtajai informācijai
- sapulces vadītājam jāpārbauda īpašnieka tiesības balsot.

KOPIJA PAREIZA

Il. L. P.
Daugavpils 25.10.2012

KOMUNĀLPROJEKTS
DAUGAVPILS NODAĻA

A/S "KOMUNĀLPROJEKTS"
Daugavpils nodaļas
vadītāja p.i.



DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMĒ

**PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVniecības DEPARTAMENTS
PILSĒTVIDES NODAĻA**

Reģ. Nr. 90000077325, Raiņa ielā 28, Daugavpils LV-5403

PASE
ĒKAS FASĀDES KRĀSU RISINĀJUMAM
8.4.- 5./64

ADRESE: Ģimnāzijas iela 22, Daugavpils

PASŪTĪTĀJS: SIA DDzKSU

Daugavpils 2011. gads

2.

1.



Fasādes apdares materiāli:

jumts jumta skārds ar tradicionālo lokšņu locījumu

ēkas cokols dabīgā granīta bloki

sienu virsma ķieģeļu mūrējums


fasādes detaļas, dekors ķieģeļu mūrējums, metāla lējumi, kalumi,
apmestas fasādes detaļas

Īpašas atzīmes:

- fasādes un jumta renovācijas būvdarbi veicami tikai pēc fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saskaņošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumu Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 37.2 punkta prasībām.

ĒKAS FASĀDES KRĀSU PASE

Cokols, sienu virsma:

1.  RAL 7030 - ēkas cokols pagalma pusē un granīta cokola aizmūrētās daļas
2.  0211 - pamattonis (krāsots ķieģelis)
-  0203 - pamattonis pagalmā (apmestā daļa)
3.  0027 - ēkas apmestās dzegas krāsa (pagalmā)

Jumts:

- RR 23 (RUUKKI)

Logi

- brūns N 483 (TIKKURILA).
Pagalmā - 1.stāvs - brūni N 483 (TIKKURILA)
2.,3. stāvs - balti

Durvis

- N 483 (TIKKURILA)

Metāla detaļas:

(margas, palodzes, vārti un c.)

- palodzes RR 32 (RUUKKI)
- metāla detaļas N 483 (TIKKURILA)

Balkonu nožogojumi:

- N 483 (TIKKURILA)

Piezīmes: Sakārtot balkona apdari (izstrādājot projektu).

Skursteņi - RAL 7030

Nepieciešams attīrīt cokolu no krāsas (lai atsegtu dabīgā granīta blokus).

Izstrādāja: L.Čibule

„27. decembrī 2011.gadā

Pilsētas galvenais mākslinieks

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas galvenais mākslinieks
Juris Pundurs
2011.g. 30. decembris



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta
akciju sabiedrībai
Komunālprojekts

vienotais reģistrācijas numurs : 40003005372

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2006.gada 19.maijā
(lēmums Nr. 2783) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2687-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : 19.maijs

Atbildīgā amatpersona -
Būvniecības stratēģijas nodaļas vadītājs





KOMUNĀLPROJEKTS

A K C I J U S A B I E D R I B A

Mācības ēka 16 Rīga LV-1048
Tālrunis: 67366060
Fakss: 67338385
E-pasts: kprojekts@versna.lv
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2687-R

Valsts reģistrācijas Nr. 40003005372
PVN reģistrācijas Nr. LV40003005372
A/S "SEB banka", Rīdzenes filiāle
Konta Nr. LV11UNLA0002008467184
Kods: UNLA002X

RĪGA

2012.gada 15.oktobrī

Nr. 16-p

RĪKOJUMS

*Par Daugavpils nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītāju*

Ar š.g. 15.oktobri **NOZĪMĒT Irinu Kuzminu** (personas kods- 030153-10241) par Daugavpils nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Daugavpils nodaļas vadītāja Jura Buklovska prombūtnes laikā.

Valdes priekšsēdētājs



P.Popovs

Iepazīnos

15.10.2012.


(I.Kuzmina)



F-1




F-2




F-3




F-4




F-5




F-6




F-7




F-8




F-9




F-10




F-11




F-12




F-13



F-14



F-15



F-16

RASĒJUMU KOMPLEKTA SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
BK-1	VISPĀRĒJIE DATI	
BK-2	BĒŅIŅU PLĀNS-SHĒMA. BĒŅIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETALAS.	
	KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA. LOGU SPECIFIKĀCIJA.	
BK-3	SPĀRU PLĀNS. KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.	
BK-4	JUMTAS PLĀNS. BĒŅIŅU LOGS BL-1. SPECIFIKĀCIJA.	
BK-5	GRIEZUMI 1-1,2-2,3-3. MEZGLS "1".	
BK-6	MEZGLI 2, 3. DETALAS D-1,D-2.	
BK-7	BĒŅIŅU LOGS BL-1. GRIEZUMI. MEZGLI	
BK-8	BĒŅIŅU LOGS BL-1. POZ.1, 2, 4, 6, 8. SPECIFIKĀCIJA.	

SASKAŅOTS

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVĪECĪBAS DEPARTAMENTS
BŪVVALDES VADĪTĀJS

31.10.2012 V. Komuls

SASKAŅOTS

SIA "Daugavpils Dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums"

Ēku būvzinženieris

20.12.2012. V.Visockis

SASKAŅOTS

SIA "Daugavpils Dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums"

Ražošanas tehniskās nodaļas

vadītāja 20.12.2012. V. Ragoļa

PIEZĪMES:

1. PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI NORĀDĪTI RASĒJUMA LAPĀS

Šī būvprojekta BK daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.


Būvprojekta daļas J.BUKLOVSKIS
vadītājs (vards, uzvards)

20-3588
(sertifikāta Nr.)

10.2012.g.
(datums)

(paraksts)

 KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI ĢIMNĀZIJAS ielā 22, DAUGAVPILĪ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				VISPĀRĒJIE DATI			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		10.2012.	Pasūtījuma Nr.	12-31-011	Mērogs	Stadija
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		10.2012.	Saskaņots			TP
Arh. reg.Nr.	9669					Lapu Nr.	Lapu sk.
						BK-1	



PIEZĪMES.

1. LAPU SK. KOPĀ AR BK-1...BK-8.
2. KARNĪŽU DETALAS SK. "BK-6" LAPĀ.
3. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA:
a) DĒĻU KLĀJS - 116m
b) GULSNIS 700x100x220h - 82m
4. BĒNIŅU LOGU BL-1, SK. BK-7, BK-8.
5. KOKA LAIPAS LIKT GAR APKURES CAURULĒM UN PIE JUMTA LOGIEM.


PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- ESOŠĀS KIEGĒĻU ĀRSIENAS 640 mm BIEZUMĀ, h=620 mm
 NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS VIRZIENS (koka sijas)
 GARENGULBALKIS Ø200, Ø280 mm
 STABIS Ø240 AR DIAGONĀLĀTGĀZĒM Ø170 mm
 ATDZĪVĒJUMA DURTVEIDĀS AILE (h=1.70m)


DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	SKICE	AILES IZMĒRI HxB, mm	SKAITS gab.	PIEZĪMES
UD-1		1670x940	1	EI30 ugunsdrošās vienvērtnes durvis


BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETALAS



GRIEZUMS a-a, sk. piez. Nr.2 DĒĻU KLĀJS STAIGĀŠANAI /PLATUMS 500mm/ GULSNIS 700x100x160h IK PĒC 1000 mm



BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETALAS





KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	ŠĶĒRSGRIZUMS	GARUMS, m	TILPUMS m ³
S-1	□100x200(h) l=1000mm	82	1.64
S-2	DĒĻI - b=32	58 m ²	1.86
KOPĀ:			3.50

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		10.2012
BŪVTEHNĪKE	N.POPKOVA		10.2012
Arh. reģ.Nr.	9669		

Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAJ MĀJAI GIMNĀZIJAS IELĀ 22, DAUGAVPILĪ.			
Lapas saturs BĒNIŅU PLĀNS-SHĒMA. BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETALAS. KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.			
Pasūtījuma Nr.	12-31-011	Mērogs	Stadija
Saskaņots		1:100, 1:10	TP
Lapas Nr.		Lapas sk.	
		BK-2	



KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	ŠĶĒRSGRIEZUMS	GARUMS, m	TILPUMS m ³
1	□ 200x170	2.5	0.09
2	□ 100x32	1500	4.8
3	□ 25x130	410	1.33
4	□ 50x50	7.6	0.02
5	□ 60x220	9.9	0.13
6	□ 38x200	65	0.5
	KOPĀ:		6.87


ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

POZ.	NOSAUKUMS	ŠĶĒRSGRIEZUMS	GARUMS, mm	SKAITS gab	KOPGARUMS m	PIEZĪME
S-1	MŪRLĀTA	S-1 □ 200x170(h)	2500	1	2.5	
S-2	LĀTOJUMS	S-2 □ 60x220	-	-	9.9	
S-3	ŠKAUTNĪTIS	S-3 □ 50x50	420	18	7.6	
S-4	SPĀRU DĒĻI	S-4 □ 25x130	-	-	410	BK-6
S-5	LĀTOJUMS	S-5 □ 32x100	-	-	1500	BK-6
S-6	DĒĻIS	S-6 □ 38x200	-	-	65	BK-6

- JUMTA KOKA KONSTRUKCIJAS UN LATOJUMS JĀPĀRKLĀJ AR UGUNŠ AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM, KAS NODROŠINA UGUNŠIZTURĪBU R15.
- GALI, NESOŠO KONSTRUKCIJU SASKARES VIETAS AR CITIEM MATERIĀLIEM UN SAVĀ STARPĀ JĀAPSTRĀDĀ AR 200. MARKAS ANTISEPTISKAJĀM PASTĀM.
- KOKA KONSTRUKCIJAS IZGATAVOT NO SKUJKOKU II ŠĶIRAS KOKSNES, MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%.
- VISAS KOKA KONSTRUKCIJAS IZOLĒT NO BETONA UN MŪRA AR DIVĀM PĀPES, RUBEROĪDA VAI PERGAMĪNA KĀRTĀM.
- VISUS KOKA SAVIENOJUMS SAVĀ STARPĀ STIPRINA AR NAGLĀM (GOST 4028-81) UN METĀLA SKAVĀM Ø8AI.

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodala BŪVKOMERSANTA REGISTRĀN 2687 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI ĢIMNĀZIJAUS IELĀ 22, DAUGAVPILĪ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapa saturs			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		10.2012	SPĀRU PLĀNS. KOKMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.			
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		10.2012	Pasūtījuma Nr.	12-31-011	Mērogs	Stadija
Arh. reg.Nr.	9669			Saskaņots		1:100	TP
						Lapa Nr.	Lapu sk.
						BK-3	

JUMTA PLĀNS




PIEZĪMES:

- IZMANTOT JUMTA NOŽOGUJUMU UN SNIEGA BARIERU AR STIPRINAJUMU PIE IELOKĀM (pēc RUUKKI izstrādājumu tipa jumta segumam CLASSIC). CILVĒKU DROŠĪBAS BARIERA RA6M6000 RR-23, KOP.GARUMS - 62 m. SNIEGA AIZTURES BARIERA VĒN CAURULE OVAĻA RR-23, KOP.GARUMS - 54 m.
- GRIEZUMI 1-1, 2-2, 3-3 SKATĪT BK-5.
- ATJAUNOT VENTILĀCIJAS KANĀLU MŪRI UN IZGALVJUS VIRS JUMTA UN UZPILDĪT APMETUMU UN KRĀŠOŠANU AR FASĀDES KRĀSĀM ATBILSTOŠI PASES ĒKAS FASĀDES KRĀSU RISINĀJUMIEM.

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:


- PROJEKT. SNIEGA BARIERS
- JUMTA SEGUMS CINKOTĀ SKĀRDA VALCPROFILA LOKSNES AR DINKĀRŠĀM IELOKĀM, BIEZUMS 0,7 mm, b=545 mm
- ▨ JUMTA SEGUMS CINKOTĀ SKĀRDA GLUDĀS LOKSNES, BIEZUMS 0,7 mm
- F - FOTOGRAFĒŠANAS VIRZIENS
- 1:1 - JUMTA SĪKUMS
- BL - BĒNIŅU LOGS

BĒNIŅU LOGS, BL-1, M 1:20



ELEMENTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	MASA kg	DAUDZUMS	KOPMASA kg
1	KOKMATERIĀLI		11m3	
2	JUMTA SEGUMS: RUUKKI CLASSIC SR35-475A, biezums 0,5 mm, PĀRKĻAUMS FLURAL TONIS RR23		380m2	
3	JUMTA SEGUMS RUUKKI GLUDĀS LOKSNES BIEZUMS 0,5 mm, TONIS RR23		115m2	
4	CILVĒKU DROŠĪBAS BARIERA RA6M6000, RR-23		62m	
5	SNIEGA AIZTURES BARIERA VĒN CAURULE OVAĻA, TONIS RR-23		54 m	
6	ŪDENSUZTVERES PILTUVE #300		6 gab	
7	SIENAS TEKNE		65 m	
8	CAURULE #100 4M R4001004000 RR-23		76 m	
9	KORE RAIBRF 0,50mm PUR RR-23		52 m	
10	KORE APKĀŠĒJA CLASSIC RA1AS460 0,60mm PURMAT RR-23		104 m	
11	ANTI-KONDENSĀTA PLĒVE		450 m2	
12	BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA: BERAMĀ VATE PAROC BLT9		274 m2	55 m3
13	BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA: PAROC UNS 37		36 m2	7.2 m3
14	TĒRAUDA DETALĀ D-1	0.62	110	68.2
15	TĒRAUDA DETALĀ D-2	0.4	100	40.0
16	K-1 - KOKA KĀPNE H=1.68m			



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		10.2012
BŪVTEHNĪKE	N.POPKOVA		10.2012
Arh. reg.Nr.	9669		

Būvobjekta nosaukums


ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI GIMNĀZIJAS ielā 22, DAUGAVPILĒ.

Lapas saturs


JUMTA PLĀNS-SHĒMA.
BĒNIŅU LOGS BL-1. SPECIFIKĀCIJA.

Posmējuma Nr.	12-31-011	Mēroga	Stadij
Saskaņots		1:100	TP
Lapas Nr.			Lapu
		BK-4	



GRIEZUMS 1-1



GRIEZUMS 2-2




GRIEZUMS 3-3






KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI GIMNĀZIJAS ielā 22, DAUGAVPILĒ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		10.2012	GRIEZUMI 1-1,2-2,3-3. MEZGLS "1".			
BŪVTEHNĪKE	N.POPKOVA		10.2012	Pasūtījuma Nr.	12-31-011	Mērogs	Stadija
Arh. reg.Nr.	9669			Saskaņots		1:100, 1:10, 1:20	TP
						Lapas Nr.	Lapa sk.
						BK-5	

2
BK-5




Sniega aiztures barjera








3
BK-5



KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R				Pirmās izstrādes nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI ĢIMNĀZIJAIS IELĀ 22, DAUGAVPILĪ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				MEZGLI 2, 3. DETALAS D-1,D-2.			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		10.2012	Pasūtījuma Nr.	12-31-011	Mēroga	Stadija
BŪVTEHNIKE	N.POPKOVA		10.2012	Saskaņots		1:10,1:20	TP
Arh. reģ.Nr.	9669					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-6	



 KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr 2687 - R			Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAJ MĀJAI GIMNĀZIJAS ielā 22, DAUGAVPILĪ.		
Amats Uzvārds Pāraksts Datums			Lapas saturs		
PR.VADĪT. J.BUKLOVSKIS 10.10.2012			Pasūtījuma Nr. 12-31-011		
BŪVTEHNIKE N.POPKOVA 10.10.2012			Mērogs 1:10,1:20		
Arh. reg.Nr. 9669			Lapas Nr. BK-7		



KOKSNES SPECIFIKĀCIJA

MARKA	POZ.	ŠĶERSGRIEZUMS	GARUMS, m	TILPUMS m ³
BL-1	1	□ 50x100	10.0	0.050
	2	□ 64x120	2.2	0.017
	3	□ 64x90	2.8	0.016
	4	□ 70x70	1.2	0.006
	5	□ 50x80	0.6	0.003
	6	□ 50x80	1.0	0.004
	7	□ 44x50	1.8	0.004
	8	□ 44x50	2.5	0.006
	9	□ 12x100	7.0	0.009
	10	□ 25x200	7.5	0.078
K O P Ā :				0.2

SPECIFIKĀCIJA VIENAM ELEMENTAM

MATERIĀLA NOSAUKUMS	MĒRĒMĪBA	SKAITS m
BL-1		
ŠĶAUTNI UN DĒLI	m ³	0.2
ROKTURIS	gab	1
VIRA	gab	2
NAGLAS	kg	10
KOKSKRŪVE	kg	0.06
CINKOTAIS ŠKĀRDS b=0.7mm	m ³	4.0

KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2587 - R				Būvobjekta nosaukums ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APLIECINĀJUMA KARTE DZĪVOJAMAI MĀJAI ĢIMNĀZIJAS ielā 22, DAUGAVPILĪ.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
PR.VADĪT.	J.BUKLOVSKIS		10.2012	BĒNIŅU LOGS BL-1. POZ.1, 2, 4, 6, 8. SPECIFIKĀCIJA.			
BŪVTEHNIKE	N.POPKONA		10.2012	Pasūtījuma Nr.	12-31-011	Mērogs	1:10
Arh. reg.Nr.	9669			Saskaņots		Lapas Nr.	BK-8