

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-174-08

Objekts: „Mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošana dz. m. Teātra ielā 32, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

apkurei, ventilācijai un karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni

~~2. Siltuma avots: SC1, 18. novembra ielā 2, Daugavpilī.~~

2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 130 - 70^{\circ}\text{C}$ ar nogriezumumu pie 110°C

3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:

3.1. Esošais siltuma mezgls

4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā.

4.1. turpgaitas cauruļvadā 6.3. bar

4.2. atgaitas cauruļvadā 4.6. bar

5. Ūdenstīklu orientējošais statistiskais spiediens pieslēgšanas vietā turpgaitas un atgaitas cauruļvados _____ bar.

6. Papildus noteikumi:

- 6.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt apkurei un karstā ūdens apgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
- 6.2. Ēkas telpu robežās paredzēt moderna siltuma mezgla ierīkošanu. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu.
- 6.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
- 6.4. Nepieciešamības gadījumā karstā ūdens apgādes sistēmai paredzēt sūkņa cirkulāciju.
- 6.5. Esošas siltumapgādes sistēmas pārslēgt uz jauno siltuma mezglu.
- 6.6. Iegriešanas vietas paredzēt ventīļus: tips „Naval”
- 6.7. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri tiek nodoti kontrolei.
- 6.8. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
- 6.9. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2010. gada 12. augustam.

PAS “Daugavpils Siltumtīkli”
Valdes loceklis



E. Daugelis



Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank Finland Plc Latvija branch
Norēķinu konts
LV87 NDEA-000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2013. gada 10. aprīlī

Nr. 15-1/594

Uz 2013. gada 5. aprīļa

Nr. 1-6/0322

P. Kuzņecovs
L. Kuzņecova
A
2013. g. 10. 04.

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības
uzņēmums"**

Valdes loceklis
A. Švirksta kungam
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417

Par siltumapgādi


Sakarā ar dzīvojamās mājas Teātra ielā 32, Daugavpilī dzīvokļu īpašnieku lēmumu veikt esošā siltummezgla nomaiņu uz automatizēto, PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskiem noteikumiem (turpmāk tekstā TN) Nr. 1-174-08 objekta siltumapgādei „Mūsdienīgā siltuma mezgla ierīkošana dz.m. Teātra ielā 32, Daugavpilī” pagarina darbības termiņu līdz 2015. gada 10. aprīlim.

Doto vēstuli lūdzam uzskatīt par TN Nr. 1-174-08 neatņemamo daļu.

Ar cieņu,
Tehniskais direktors


A. Kuzņecovs

Borovskis 654-07560



STAVĀPLĀNS
 KOCINĀTĀVĀRĪBĀS
 271 Pils Dabzobruce
 Pagaru karte n. 260

Tētiņa ielā 32



12.10.99