

Tehniskie noteikumi

Dzīvojamo māju Daugavas ielā 22 un Daugavas ielā 24 ūdens apgādes sistēmas tehniskā projekta izstrādei

1. Izpildīt esošās ūdens apgādes sistēmas apsekošanu māju pagrabos.
2. Izpildīt esošās ūdens uzskaites sistēmas apsekošanu māju dzīvokļos.
3. Ņemot vērā esošo ūdens sadales ierīču pieslēgumu dzīvokļos, pielietot vienotu ūdens uzskaites ierīču uzstādīšanas shēmu (skat. 1.pielikumu) un pārvietot visas ūdens uzskaites ierīces pagraba telpā.
4. Projekta ietvaros izpildīt individuālo karstā un aukstā ūdens pieslēgumu shēmu katram dzīvokļa ūdens lietošanas punktam (skat. 2 pielikumu).
5. Ieprojektēt aukstā ūdens zemējuma kontūru, ja stāvvadi tiks montēti no PVC caurulēm.
6. Ūdens uzskaites ierīces jāieprojektē speciāli atvēlētajās aizsargkastēs (daudzums atkarīgs no ūdens lietošanas punktu daudzuma).
7. Noteikt aizsargkastu izvietojumu pagrabā, saskaņot izvietojuma vietu ar dzīvokļu īpašniekiem (kastēs jāiemontē atslēgas mehānismu drošības nolūkiem).
8. Projektā paredzēt ūdens uzskaites ierīces Dn15, C klases precizitātes, ar iespēju pieslēgties tālvadības ūdens patēriņa rādījumu nodošanas sistēmai.
9. Ieprojektēt jaunu noslēdzošu armatūru pie katra atsevišķa ūdens izvada dzīvoklī.
10. Projektā paredzēt celtniecības darbus (celtniecības pārsegumi, inženierkomunikācijas nišu atklāšana, atjaunošanas darbi dzīvokļos).
11. Izstrādāt un iesniegt tāmes un projekta dokumentāciju (3 eksemplāri).
12. Ziņas pār mājām: Daugavas ielā 22 - netipa veida, 3 stāvi, 9 dzīvokļi, 1 ieeja, kopējais ūdens mērierīču daudzums telpās 27 gab. (15 gab. aukstā ūdens skaitītāji, 12 gab. karstā ūdens skaitītāji). Daugavas ielā 24 - netipa veida, 3 stāvi, 20 dzīvokļi, 3 ieejas, kopējais ūdens mērierīču daudzums telpās 61 gab. (35 gab. aukstā ūdens skaitītāji, 26 gab. karstā ūdens skaitītāji).
13. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos - tehniķis S.Zaharovs, 654-34979.


Pielikumā: - ūdens uzskaites ierīču uzstādīšanas shēma uz 1 lpp.;
- projektējamā ūdens sadales shēma uz 1 lpp.;
- esošā ūdens sadales shēma uz 1 lpp.

SIA „DDzKSU”
RTD vadītājs




N.Petkevičs


S.Zaharovs
654-34979

 - V. Dedele
13.11.2013. g.

Ūdens uzskaites ierīces uzstādīšanas shēma



Projektējamā ūdens sadales shēma



Esošā ūdens sadales shēma

inženierkomunikāciju niša

