

ISO 9001:2008	Noteikumi	24.1.NOT.4.v1 No 14.10.2013. Lpp. 1. no 1
---------------	-----------	---

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.11-002-14

Objekts: „Automatizētā siltummezgla uzstādīšana dzīvojamajā mājā Cēsu ielā 22, Daugavpils”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

1.1. apkurei, karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.

2. Siltuma avots: LK9, Cēsu ielā 20, Daugavpils.

2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 90 - 60^{\circ}\text{C}$

3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:

3.1. savu telpu robežās

4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā:

4.1. turpgaitas cauruļvadā: 4,0 bar

4.2. atgaitas cauruļvadā: 2,0 bar

5. Pasūtītājam ir pienākumi:

- 5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
- 5.2. Savu telpu robežās (siltumtrases ievadā, pie ēkas ārsienas) paredzēt moderna siltuma mezgla ierīkošanu. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu.
- 5.3. Nepieciešamības gadījumā pārbaudīt siltumenerģijas siltumskaitītāju uz jauno slodzi, nepieciešamības gadījumā – nomainīt. Siltumskaitītāja uzstādīšanu veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
- 5.4. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
- 5.5. Nepieciešamības gadījumā ieprojektēt jaunas siltumapgādes sistēmas.
- 5.6. Siltumapgādes sistēmas pieslēgt uz jauno siltuma mezglu.
- 5.7. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri tiek nodoti kontrolei.
- 5.8. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
- 5.9. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2016. gada 5.augustam.

Tehniskā direktora p. i.



V. Mjagkihs

Glabāšanas termiņš: 20 gadi