

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.11-001-17

Objekts: „Automatizētā siltummezgla ierīkošana dzīvojamajai mājai Cēsu ielā 22, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

1.1. apkurei , karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.

2. Siltuma avots: Jaunā lokālā katlumāja “Cēsu”, Cēsu ielā, Daugavpilī

2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 110 - 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ ar nogriezumumu pie $95\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:

3.1. savu telpu robežās

4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā.

4.1. turpgaitas cauruļvadā: 4.0 bar

4.2. atgaitas cauruļvadā: 2.0 bar

5. Pasūtītājam ir pienākumi:

5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.

5.2. Savu telpu robežās (siltumtrases ievadā, pie ēkas ār sienas) paredzēt moderna siltummezgla ierīkošanu. Siltummezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņu, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu.

5.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.

5.4. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja izvēli un uzstādīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.5. Siltummezgla projektēšanu un montāžas darbi izpildīt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.6. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Divus eksemplārus ar visiem saskaņojumiem papirvedā un vienu eksemplāru digitālā veidā, iesniegt PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontrolei.

5.7. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.

5.8. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2019. gada 01.decembrim tikai projekta „Jaunās lokālās katlumājas “Cēsu”, Cēsu ielā, Daugavpilī, būvniecības projekts” (Pasūtītājs - PAS “Daugavpils siltumtīkli”), realizācijas gadījumā.

Valdes loceklis

A.Kuzņecovs

Glabāšanas termiņš: līdz nomaīnai

© PAS “Daugavpils siltumtīkli”