

DAUGAVPILS ILTUMTIKLI



Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Luminor Bank AS
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2019.gada 6 .martā

Nr.1.1-12/364

Uz 2019.gada 01.marta

Nr. 1-6/0199

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības
uzņēmums“
Valdes loceklis
A.Samarina kungam**

Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu


Atbildot uz Jūsu vēstuli, paziņojam, ka tehniskie noteikumi (turpmāk - TN)
Nr.2-004-18 „Automatizētā siltummezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 3,
Daugavpilī” ir spēkā līdz 2020. gada 20.septembrim.

Pielikumā: TN Nr.2-004-18 kopija

Ar cieņu,
valdes loceklis

V.Lukjančiks

J.Juhneviča 65407562




TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.2-004-18

Objekts: „Automatizētā siltummezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Lielā Dārza ielā 3, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:
 - 1.1. apkurei, karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.
2. Siltuma avots: SC2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī.
 - 2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 110 - 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ ar nogriezumumu pie $95\text{ }^{\circ}\text{C}$
3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:
 - 3.1. esošais siltummezgls
4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā:
 - 4.1. turpgaitas cauruļvadā: 5.8 bar
 - 4.2. atgaitas cauruļvadā: 3.0 bar
5. Pasūtītājam ir pienākumi:
 - 5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
 - 5.2. Dzīvojamās mājas telpu robežās paredzēt moderna siltuma mezgla ierīkošanu. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu.
 - 5.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
 - 5.4. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja pārbaudi, nepieciešamības gadījumā – nomainīt. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja izvēli un uzstādīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 - 5.5. Siltumapgādes iekšējās sistēmas pieslēgt uz siltuma mezglu.
 - 5.6. Siltummezgla telpā paredzēt ventilāciju un kanalizāciju.
 - 5.7. Siltummezgla projektēšanu un montāžas darbi izpildīt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 - 5.8. Siltummezgla shēmu iepriekš saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
 - 5.9. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru pārveidā un vienu eksemplāru digitālā veidā, nodot kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
 - 5.10. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
 - 5.11. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2020. gada 20.septembrim.

Valdes loceklis



V.Lukjančiks

Glabāšanas termiņš: līdz nomainībai