

Pašvaldības akciju sabiedrība  
"Daugavpils siltumtīkli"  
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,  
Daugavpilī, LV-5401,  
Tālrunis +371 654-07533  
Fakss +371 654-07555  
e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv)

Luminor Bank AS  
Norēķinu konts  
LV87 NDEA 000 0082040907  
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2019.gada 5 .aprīlī

Nr.1.1-12/689

Uz 2019.gada 01.aprīļa

Nr. 1-6/0323

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un  
komunālās saimniecības  
uzņēmums“  
Valdes loceklis  
A.Samarina kungam**

Liepājas ielā 21,  
Daugavpilī, LV-5417

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Nosūtām Jums tehniskos noteikumus (turpmāk - TN) Nr.1-005-19 objektam  
„Automatizētā siltummezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī”.

Pielikumā: TN Nr.1-005-19

Ar cieņu,  
valdes loceklis



V.Lukjančiks

J.Juhneviča 65407562

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-005-19**

**Objekts:** „Automatizētā siltummezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:
  - 1.1. apkurei, karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.
2. Siltuma avots: SC1, 18.novemra ielā 2, Daugavpilī.
  - 2.1. karsts ūdens \_\_\_\_\_ MW  $t = 110 - 65\text{ }^{\circ}\text{C}$  ar nogriezumumu pie  $95\text{ }^{\circ}\text{C}$
3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:
  - 3.1. esošais siltummezgls
4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā:
  - 4.1. turpgaitas cauruļvadā: **6.3 bar**
  - 4.2. atgaitas cauruļvadā: **4.6 bar**
5. Pasūtītājam ir pienākumi:
  - 5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
  - 5.2. Dzīvojamās mājas telpu robežās (siltumtrases ievadā, pie ēkas ārsienas) paredzēt moderna siltuma mezgla ierīkošanu. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, kontroles mēraparātus.
  - 5.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
  - 5.4. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja pārbaudi, nepieciešamības gadījumā – nomainīt. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja izvēli un uzstādīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  - 5.5. Siltumapgādes iekšējās sistēmas pieslēgt uz siltuma mezglu.
  - 5.6. Siltummezgla telpā paredzēt ventilāciju un kanalizāciju.
  - 5.7. Siltummezgla projektēšanu un montāžas darbus izpildīt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  - 5.8. Siltummezgla shēmu iepriekš saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
  - 5.9. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru papīrveidā un vienu eksemplāru digitālā veidā, nodot kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
  - 5.10. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
  - 5.11. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2021. gada 03.aprīlim.

Valdes loceklis



V.Lukjančiks

Glabāšanas termiņš: līdz nomaizpai

STAV

Технический  
инженер

Рыжов

№ 111

Тракторный завод



421