

DAUGAVPILS ILTUMTĪKLI



Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401.
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2019.gada 28.jūnijā

Nr.1.1-12/1390

Uz 2019.gada 20.jūnijā

Nr. 1-6/0599

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības
uzņēmums“
Valdes loceklis
A.Samarina kungam**

Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Nosūtām Jums tehniskos noteikumus (turpmāk - TN) Nr.3-003-19 objektam
„Siltummezgla nomaina dzīvojamā mājā Cialkovska ielā 5, Daugavpilī”.

Pielikumā: TN Nr.3-003-19

Ar cieņu,
valdes loceklis

V.Lukjančiks

J.Juhneviča 65407562



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.3-003-19

Objekts: „Siltummezgla nomaiņa dzīvojamā mājā Cialkovska ielā 5, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:
 - 1.1. apkurei, ventilācijai un karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.
2. Siltuma avots: SC-3, Mendelejeva ielā 13a, Daugavpilī.
 - 2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 110 - 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ ar nogriezumumu pie $95\text{ }^{\circ}\text{C}$
3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:
 - 3.1. esošais siltuma mezgls
4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā.
 - 4.1. turpgaitas cauruļvadā: 7.0 bar
 - 4.2. atgaitas cauruļvadā: 3.3 bar
5. Pasūtītājam ir pienākumi:
 - 5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
 - 5.2. Izpildīt siltummezgla modernizāciju. Paredzēt siltummezgla iekārtas novietošanu tieši siltumtrases ievadā ēkā.
 - 5.3. Siltummezglā, siltumtrases ievadā paredzēt atslēdzošo armatūru: tips „Naval” ($P_n \geq 25\text{ bar}$).
 - 5.4. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja izvēli un uzstādīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 - 5.5. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, kontroles mēraparātus.
 - 5.6. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
 - 5.7. Siltumapgādes iekšējās sistēmas pieslēgt uz jauno siltuma mezglu.
 - 5.8. Siltummezgla projektēšanu un montāžas darbus izpildīt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 - 5.9. Siltummezgla shēmu iepriekš saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
 - 5.10. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Divus eksemplārus ar visiem saskaņojumiem papīrveidā un vienu eksemplāru digitālā veidā, iesniegt PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontrolei.
 - 5.11. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
 - 5.12. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2021. gada 29.jūnijam.

Valdes loceklis



V.Lukjančiks

Glabāšanas termiņš: līdz nomaīņai