

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Ražotājs | Mērv. | Daudz. |
|------------------------|--|-----------------------|-------|--------|
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. |
| Apkures sistēma | | | | |
| 7 | VSH caurules pāreja D22x 3/4M | KAN vai analogs | gab. | 6 |
| 8 | VSH presējamās cinkotās caurules D54x1.5 | KAN vai analogs | m | 36 |
| 9 | VSH presējamās cinkotās caurules D42x1.5 | KAN vai analogs | m | 12 |
| 10 | VSH presējamās cinkotās caurules D35x1.5 | KAN vai analogs | m | 60 |
| 11 | VSH presējamās cinkotās caurules D28x1.5 | KAN vai analogs | m | 150 |
| 12 | VSH presējamās cinkotās caurules D22x1.5 | KAN vai analogs | m | 30 |
| 13 | VSH presējamās cinkotās caurules D18x1.2 | KAN vai analogs | m | 72 |
| 14 | VSH caurules veidgabali | KAN vai analogs | kmpl | 1 |
| 15 | Kaučuka izolācija EC D35x19mm | K-Flex vai analogs | m | 2 |
| 16 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D54x40mm | Paroc vai analogs | m | 36 |
| 17 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D42x40mm | Paroc vai analogs | m | 12 |
| 18 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D35x30mm | Paroc vai analogs | m | 15 |
| 19 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D28x30mm | Paroc vai analogs | m | 46 |
| 20 | Izolācijas palīgmateriāli, līmlente, skavas | Paroc vai analogs | kmpl | 1 |
| 21 | PVC izolācijas čaulas, tai skaitā līkumi, trejgabali | Paroc vai analogs | m2 | 60 |
| 22 | Metāla stiprinājumi apskavas D50-76mm | | gab. | 36 |
| 23 | Metāla stiprinājumi apskavas D32-40mm | | gab. | 40 |
| 24 | Metāla stiprinājumi apskavas D20-28mm | | gab. | 180 |
| 25 | Caurumu urbšana ar tērauda čaulām caur pārsegumu D22-54mm L250mm | | gab. | 28 |
| 26 | „PROMASEAL®-S” elastīgs vienkomponenta uguns apturēšanas hermētiķis | | kmpl | 1 |
| 27 | „PROMAFOAM ®-C” ugunsdrošās izolācijas putas uz poliuretāna bāzes | | kmpl | 1 |
| 28 | Montāžas palīgmateriāli | | kmpl | 1 |
| 29 | Siltuma enerģijas skaitītājs Sensostar U (M-Bus) D15, Qnom=1,5m3/h, komplektā ar temperatūras devējiem (Pt500) un kabatu komplektiem | Engelmann vai analogs | kmpl | 6 |
| 30 | Datu glabātājs RTUEVO1T komplektā ar barošanas bloku | Sinapsi | kmpl | 1 |
| 31 | Mobilais maršrutētājs RUT240 komplektā ar barošanas bloku un GSM antenu | Teletonika | kmpl | 1 |
| 32 | Zaru partnervārsti Dn15- automatiskais balansēj. vārsts ar drenāžas krānu ASV-PV dP 5-25 kPa, regulējošais noslēgvārsts ASV-M | Danfoss vai analogs | kmpl | 4 |
| 33 | Zaru partnervārsti Dn20- automatiskais balansēj. vārsts ar drenāžas krānu ASV-PV dP 5-25 kPa, regulējošais noslēgvārsts ASV-M | Danfoss vai analogs | kmpl | 1 |
| 34 | Impulsa caurulīte ar gredzeniem vārstu savienojumam | Danfoss vai analogs | kmpl | 5 |
| 35 | Balansējošais vārsts MSV-BD, Dn40 | Danfoss vai analogs | gab. | 1 |
| 36 | Balansējošais vārsts MSV-BD, Dn32 | Danfoss vai analogs | gab. | 1 |
| 37 | Balansējošais vārsts MSV-BD, Dn15 | Danfoss vai analogs | gab. | 2 |
| 38 | Lodveida ventīlis Dn40 | | gab. | 2 |
| 39 | Lodveida ventīlis Dn32 | | gab. | 4 |
| 40 | Lodveida ventīlis Dn25 | | gab. | 8 |
| 41 | Lodveida ventīlis Dn20 | | gab. | 4 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|----------|-----------|------------------------------------|---------|-------|
| AMATS | V. UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | PASŪTĪTĀJS: | Stadija | Lapa |
| | | | | SIA "DDzKSU" | T.p. | IS-2 |
| Inžen. | V. Kazačonoks | | 05.2022.g | LAPAS NOSAUKUMS: | Mērogs | Marka |
| Izstr. | S. Zaharovs | | 05.2022.g | Iekārtu un materiālu specifikācija | b/m | AVK |