

Siltuma zudumu aprēķins															
Telpa			Atdzisusi virsma								Papildinājumi				Siltuma zudumi, W
Telpa nr.	Nosaukums	Temperatūra telpā, °C	Nosaukums	Orientācija	L, m	H, m	Daudzums	S, m²	Siltumatdeves koef., U W/(m²*°C)	Temperatūras starpība, °C	Debess puses, %	Vējš, %	Citi, %	Papildinājuma koeficients	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.Stāvs															
3	Gaitenis	18	IS	-	1,34	3,60	1	4,82	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	10
		18	D	-	0,80	2,00	1	1,60	1,35	2	0%	0%	0%	1,00	4
		18	J	-			1	4,06	1,03	41	0%	0%	0%	1,00	173
		18	INF	-	4,06	3,60	1,0	14,62	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	72
														Kopā	260
4	Sanmezgls	25	IS	-	1,50	3,60	1	5,40	1,05	9	0%	0%	0%	1,00	51
		25	IS	-	1,50	3,60	1	5,40	1,05	5	0%	0%	0%	1,00	28
		25	IS	-	1,50	3,60	2	10,80	1,05	5	0%	0%	0%	1,00	113
		25	J	-			1	3,60	1,03	48	0%	0%	0%	1,00	179
		25	INF	-	3,60	3,60	2,0	25,92	0,12	48	0%	0%	0%	1,00	300
														Kopā	672
5	Virtuve	18	AS	D	2,65	3,85	1	10,20	0,95	41	0%	5%	0%	1,05	420
		18	L	D	1,10	1,60	1	1,76	1,55	41	0%	5%	0%	1,05	118
		18	IS	-	1,92	3,60	1	6,91	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	15
		18	J	-			1	4,60	1,03	41	0%	0%	0%	1,00	196
		18	INF	-	4,60	3,65	1,0	16,79	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	83
														Kopā	832
6	Tualete	18	IS	-	1,00	3,65	1	3,65	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	8
		18	IS	-	1,00	3,65	1	3,65	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	8
		18	J	-			1	0,93	1,03	41	0%	0%	0%	1,00	40
		18	INF	-	0,93	3,10	2,0	5,77	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	57
														Kopā	112
Kopā dzīvoklis															6345
Nr.6															
1	Istaba	20	AS	A	5,58	3,80	1	21,20	0,95	43	10%	5%	0%	1,15	1003
		20	AS	Z	3,13	3,80	1	11,89	0,95	43	10%	5%	0%	1,15	563
		20	L	Z	1,00	1,60	1	1,60	1,55	43	10%	5%	0%	1,15	123
		20	J	-			1	11,23	1,03	43	0%	0%	0%	1,00	501
		20	INF	-	11,23	3,60	1,0	40,43	0,12	43	0%	0%	0%	1,00	210
														Kopā	2400
2	Dzīvojamā istaba	18	AS	Z	3,58	3,80	1	13,60	0,95	41	10%	5%	0%	1,15	614
		18	L	Z	1,00	1,60	1	1,60	1,55	41	10%	5%	0%	1,15	118
		18	J	-			1	21,99	1,03	41	0%	0%	0%	1,00	935
		18	INF	-	21,99	3,60	1,0	79,16	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	392
														Kopā	2059
3	Virtuve ar gaiteni	18	AS	Z	3,28	3,80	1	12,46	0,95	41	10%	5%	0%	1,15	562
		18	L	Z	1,00	1,60	1	1,60	1,55	41	10%	5%	0%	1,15	118
		18	IS	-	2,43	3,60	1	8,75	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	18
		18	D	-	0,80	2,00	1	1,60	1,35	2	0%	0%	0%	1,00	4
		18	J	-			1	5,74	1,03	41	0%	0%	0%	1,00	244
		18	INF	-	5,74	3,60	1,0	20,66	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	102
														Kopā	1049
4	Sanmezgls	25	IS	-	0,80	3,60	1	2,88	1,05	9	0%	0%	0%	1,00	27
		25	IS	-	1,95	3,60	2	14,04	1,05	9	0%	0%	0%	1,00	265
		25	IS	-	1,95	3,60	1	7,02	1,05	9	0%	0%	0%	1,00	66
		25	J	-			1	3,80	1,03	48	0%	0%	0%	1,00	189
		25	INF	-	3,80	3,65	2,0	27,74	0,12	48	0%	0%	0%	1,00	322
														Kopā	870
Kopā dzīvoklis															6378

V.Kazačonoks 3-01532				OBJEKTS: Apkures sistēmas rekonstrukcijas projekts DAUGAVPILS, RAIŅA IELĀ 23				Pasūtījuma Nr. TP_08/22	
AMATS	V.UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS: SIA "DDzKSU"				Stadija	Lapa
								T.p.	3/4
Inžen.	V.Kazačonoks		05.2022.g	LAPAS NOSAUKUMS:				Mērogs	Marka
Izstr.	S.Zaharovs		05.2022.g	Siltuma zudumu aprēķins				b/m	AVK