

33 500-1000  
(2080W)

33 500-1200  
(2500W)

33 500-1000  
(2080W)


33 500-1200  
(2500W)

22 500-1000  
(1440W)


22 500-1000  
(1440W)

22 500-1000  
(1440W)


22 500-800  
(1150W)



Radiatora pieslēguma mezgls



1. Rasējumu skatīt kopā ar projekta skaidrojošo aprakstu, materiālu un iekārtu specifikāciju un pielikumiem.
2. Stāva plānu skatīt kopā ar sistēmu aksonometrijas shēmu.
3. Cauruļvadi attēloti nosacīti, atbilstīgi no sienām.
4. Stāvvadu novietojušs attēlots nosacīti, stāvvadu precīzu izbūves vietu noteikt būvobjektā uz vietas.
5. Cauruļvadus izolēt atbilstoši skaidrojošā apraksta norādēm.
6. Cauruļvadus montēt atbilstoši ražotāja norādījumiem.
7. Montāžas augstuma atzīmes norādītas aptuvenas pa cauruļvada apakšējo malu.
8. Būvuzņēmējam pirms darba uzsākšanas ir jāpārbauda sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
9. Pirms izbūves darbu uzsākšanas nepieciešams iepazīties ar projekta dokumentāciju, konstatētu apkāpju gadījumā sazināties ar projekta autoru, kā arī pirms izbūves darbu uzsākšanas darbu veikšanu jāsaņem ar pārējiem būvdarbu veicējiem.

|  |                    |        |        |         |       |   |
|--|--------------------|--------|--------|---------|-------|---|
| Objekts: Apkures sistēmas rekonstrukcija   |                    |        |        |         |       | <div>SIA "KVS10"</div> <div>Tautas 87-6, Daugavpils, Latvija</div> <div>Būvkomersanta reģ. №16424</div> <div>E-mail: siakvs10@gmail.com</div> |
| Adrese: Raiņa iela 23, Daugavpils  |                    |        |        |         |       |   |
| Būvprojekta daļas vadītājs:<br>V. Kazačonoks                                       |                    |        |        |         |       |   |
| Izstrādāja:<br>S. Zaharovs   |                    |        |        |         |       |   |
| Pastūtāja:<br>SIA "DDZKSU" reģ. nr. 41503002485                                    |                    |        |        |         |       |   |
| Datums   | Pasūtījuma numurs: | Mērogs | Sīdija | Lapa    | Lapas |   |
| 06.2022  | TP_08/2022         | 1:100  | ID     | AVK-A-4 | 7     |   |
| Lapas nosaukums<br>APKURE. 2. STĀVA PLĀNS  |                    |        |        |         |       |   |
|  |                    |        |        |         |       |   |