



JUMTIŅA KONSTRUKCIJA (C - TIPS)

(8 gab.)


JUMTIŅA (C - TIPS) TERAUDA SIJAS PLĀNS

M 1:30




GRIEZUMS C-C

M 1:30



GRIEZUMS B-B

M 1:15



Tērauda specifikācija (vienam jumtiņam)

Elementa marka	Poz.	Šķēsgriezums	Garums (mm)	Daudzums (gab)	Masa (kg)			Piezīmes
					Pozīc.	Visu pozīc.	Markas	
JUMTIŅŠ C - TIPS (8 gab.)	1	□ 60 x 40 x 4	980	4	5.45	21.80	121.59	EN 10219
	1	□ 60 x 40 x 4	360	4	2.01	8.04		EN 10219
	1	□ 60 x 40 x 4	1050	4	5.84	23.36		EN 10219
	2	□ 40 x 40 x 4	1090	9	4.69	42.21		EN 10219
	3	— 40 x 6	40	16	0.08	1.28		Tēr.loksne, S235
	4	□ 40 x 20 x 3	3430	3	8.30	24.90		EN 10219
	KOPĀ:						121.59	
	Enkurmasa Hilti HIT - HY 270 (vai ekvivalents) + iegremdēti enkurstieņi HAS-U 8.8 M12 250mm			16 gab	-	-	-	
	Nojumes segums monolītais polikarbonāts b=16mm			3.92 m ²	-	-	-	

PIEZĪMES:

- Visam tērauda konstrukcijām izmantot tērauda klasi S235 pēc LVS EN 10025-1:2006 L.
- Metinātās šuves augstumu pieņemt pēc plānākā sametināmo elementa biezuma. Visu metināto šuvju garumu pieņemt pēc sametināmo elementu saskares perimetra.
- Projektā uzrādītais elementu svars dots neievērojot metinātās šuves. Metināšanai nepieciešamo materiālu daudzumu nosaka vai precīzē būvuzņēmējs.
- Elementu saskrūvēšanai pielietot:
 - 8.stiprības klases cinkotus uzgriežņus (LVS NE ISO 4032:2013 „Sešstūrainie uzgriežņi (1.tips), A un B klase”);
 - Cinkotas paplāksnes (LVS NE ISO 7091:2002 „Gludās starplikas. Normālā sērija - C klase”).
- Atbilstoši LVS EN ISO 12944-2:2018 projektējamais jumtiņš atbilst C3 ekspluatācijas apstākļu kategorijai. Lai nodrošinātu antikorozijas pārklājuma mūža ilgumu augstāko pakāpi (15 gadi) tērauda elementus (kuriem nav cinkojuma) jāpārklāj ar pretkorozijas epoksīda grunti metālam (2 kārtas, kopējais sausas plēvītēs nominālais biezums 40 mkm).
- Balkona margu konstrukcijas stiprināšanai pie sienas tiek izmantota enkurmasa Hilti HIT-HY 270 (vai ekvivalents) un enkurstieņi HAS - U 8.8 M12.
- Pirms konstrukcijas pasūtīšanas precizēt visus nepieciešamos izmērus uz vietas.



SIA "MILLAR"

Reģistrācijas Nr. 41503086660
18.novembra iela 321, Daugavpils
Tālr.: (+371) 26400692
e-pasts: millar.birojs@inbox.lv
Būvkomersanta reģ.Nr. 15467

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģistrācijas Nr. 41503002485
Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

OBJEKTS:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Dobeles ielā 22, Daugavpilī, balkonu atjaunošana

ADRESE:

Dobeles iela 22, Daugavpils

KADASTRA NR.:

0500 004 3508 001

RASĒJUMS:

JUMTIŅA KONSTRUKCIJA (C - TIPS)

IZSTRĀDĀJA:

MĒROGS: 1:30 1:15

BŪVPR.VAD.
BŪVPR.DAĻAS
VAD.
ARHITEKTS

ARVILS PUNDURS
SERTIFIKĀTA NR.:
1-00213

PASŪT.NR.:

STAD.:

IZSTRĀDĀJA:

ANDREJS ISAKOVS

MARK.:

BK-07

DATUMS:

06.12.2024

LAPA SK.:

14