

Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Luminor Bank AS
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2019.gada 5 .aprīlī

Nr.1.1-12/689

Uz 2019.gada 01.aprīļa

Nr. 1-6/0323

**SIA „Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības
uzņēmums“**

**Valdes loceklis
A.Samarina kungam**


Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Nosūtām Jums tehniskos noteikumus (turpmāk - TN) Nr.1-005-19 objektam
„Automatizētā siltummezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī”.

Pielikumā: TN Nr.1-005-19

Ar cieņu,
valdes loceklis



V.Lukjančiks

J.Juhneviča 65407562

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-005-19

Objekts: „Automatizētā siltummezgla ierīkošana dzīvojamā mājā Teātra ielā 32, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

1.1. apkurei, karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.

2. Siltuma avots: SC1, 18.novemra ielā 2, Daugavpilī.

2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 110 - 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ ar nogriezumumu pie $95\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:

3.1. esošais siltummezgls

4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā:

4.1. turpgaitas cauruļvadā: 6.3 bar

4.2. atgaitas cauruļvadā: 4.6 bar

5. Pasūtītājam ir pienākumi:

5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.

5.2. Dzīvojamās mājas telpu robežās (siltumtrases ievadā, pie ēkas ārsienas) paredzēt moderna siltuma mezgla ierīkošanu. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, kontroles mēraparātus.

5.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.

5.4. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja pārbaudi, nepieciešamības gadījumā – nomainīt. Paredzēt siltumenerģijas skaitītāja izvēli un uzstādīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.5. Siltumapgādes iekšējās sistēmas pieslēgt uz siltuma mezglu.

5.6. Siltummezgla telpā paredzēt ventilāciju un kanalizāciju.

5.7. Siltummezgla projektēšanu un montāžas darbus izpildīt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.8. Siltummezgla shēmu iepriekš saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.

5.9. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru papīrveidā un vienu eksemplāru digitālā veidā, nodot kontrolei PAS “Daugavpils siltumtīkli”.

5.10. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.

5.11. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2021. gada 03.aprīlim.

Valdes loceklis



V.Lukjančiks

Glabāšanas termiņš: līdz nomaīnai