

APRĒĶINA ATŠIFRĒJUMS -METODIKAS

2018/7. Jātnieku 76.

Telpu grupa: 129. Telpas 4459, 20494, 20495, 20496, 20497, 20498, 20499, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504, 20505, 20506, 20507, 20508, 20509, 20510, 20511, 20512, 20513, 20514, 20515, 20516, 20517, 20518, 20519, 20520, 20521, 20522, 20523, 20524, 20525, 20526, 20527, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20533, 20534, 20535, 20536, 20537.

Fakt. aprēķina periods: 30.06.2018 23:58 - 31.07.2018 23:55 (30d.23st.57m.).

Algoritms: Crk. Apk.sadale %m2.. Vasara

Siltummezgli temp. pirms un pēc s/m: 8.4°C ; 55°C.

Kods	Adrese	Galv.SM	Shēma	t°	t°	Periods	MWh	-Zudumi
368	Jātnieku 76			8.4	55	30.06.2018 23:58 - 31.07.2018 23:55 +R		13.27000

SADALE SSK ALG., MWh		K.ŪDENS APRĒĶINS		APKURE		Siltumenerģijas tarifs	
Siltums	13.27000	m3 no telpas	63.881	Apkures MWh (no SM)		Siltumenerģijas tarifs	56.76
Zudumi		m3 no s/m	72.400	MWh no telpu SSK		Telpu grupas kopējā platība,m2	2041.84
Siltums sadalei	13.27000	KoefM3	1.133357	Kopliet. MWh		ar koef.	2041.8400
K.ū.sagat.s/m	3.91890	m3 sadalei	72.398			Cirkulācija uz 1telpu ar koef.1	11.86
K.ū.starpība		m3 no starpības					
Ventilācija		MWh/1m3	0.05413				
Atlikums	9.35110	MWh/1m3(gal.)	0.05413				
-uz apkuri		K.ū.sagat.s/m,MWh	3.91890				
-uz cirk/piieg.	9.35110	K.ū. atlikums, MWh					

cirk. sadale telpas

Aprēķinā bridinājumi !

[B3]. Aprēķinām ir manuāli uzdots parametrs: faktiskā aprēķina perioda sākums [tDat1]. 30.06.2018 23:58.

[B12]. Visas telpas m3 daudzums ir lielāks par ūdensmērītāja pirms siltummaiņa rādījumu daudzumi. Starpība <= 25%. 13.335700%.

Telpas: 63.881 m3. Ū/mērītājs pirms s/maiņa: 72.400 m3.

[B55]. Ir starpība starp [MWh daudzumu sadalei] un [MWh kopēju daudzumu pēc pakalpojumiem]. Starpība ir ne vairāk 0.0003 MWh.

Komunālie sadzīves		Lietotājs:54.		SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"			
Platība 0 m2. Pl.koef. 1				Pakalpojumi			
K.ūdens: 0.827 m3 (koef.1.133357; pirms koef.: 0.730 m3).				4: 01.07.2006 00:00 -			
Pakalp. kods, nosauk., izmant.laiks	MWh	Tarifs	Summa, EUR	PVN	Ar PVN	Aprēķina atšifrējums	
10. Cirkulācija (30d.23st.57m.)	0.20887	56.76	11.86	2.49 (21%)	14.35	9.35110MWh / 44.7700 (kop.crk.koef.no 45 telp.) * 1 crk.koef.	
13. Karstā ūdens sagatavošana	0.04477	56.76	2.54	0.53 (21%)	3.07	P4 30.06.2018 23:58 - 31.07.2018 23:55 pēc ū/m 2833738 rād. 0.730m3.	
Kopā:	0.25364		14.40	3.02	17.42		

Dzīvojamās mājas		Lietotājs:54.		SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"			
Platība 45.90 m2. Pl.koef. 1				Pakalpojumi			
K.ūdens: 1.133 m3 (koef.1.133357; pirms koef.: 1 m3).				9: 01.05.2018 00:00 - 01.10.2018 00:00			
Pakalp. kods, nosauk., izmant.laiks	MWh	Tarifs	Summa, EUR	PVN	Ar PVN	Aprēķina atšifrējums	
10. Cirkulācija (30d.23st.57m.)	0.20887	56.76	11.86	1.42 (12%)	13.28	9.35110MWh / 44.7700 (kop.crk.koef.no 45 telp.) * 1 crk.koef.	
13. Karstā ūdens sagatavošana	0.06133	56.76	3.48	0.42 (12%)	3.90	P4 30.06.2018 23:58 - 31.07.2018 23:55 Kop. vieta pēc ū/m 7294562 rād. 1m3.	
9. Apkures priekšapmaksā (30d.23st.57m.)			13.77	1.65 (12%)	15.42	0.30euro * 45.90m2.	
Kopā:	0.27020		29.11	3.49	32.60		